







ご連絡	<p>KMEW屋根材</p> <p>グランネクスト、カラーベスト屋根下地基準へ 構造用合板 全層杉12mm品の追加のご連絡</p>
------------	--

内容	<p>グランネクスト、カラーベストの屋根下地については全層杉の構造用合板は使用不可としていましたが、一部の設計施工基準を変更することで使用可能とします。</p>																												
時期	<p>2022年4月より運用開始</p>																												
詳細	<p>設計施工基準の"屋根高さ"と"垂木間隔"を変更することで使用可能とします。</p> <p>1、適用建物、屋根材</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">適用建物</td> <td>一般低層住宅(屋根高さ 10m 以下)</td> </tr> <tr> <td>適用屋根材</td> <td>グランネクスト、カラーベスト</td> </tr> </table> <p>2、下地仕様</p> <p>下表は追加される全層杉合板12mm(5プライ、4プライ)の適用条件を記載しています。その他の下地については従来どおりの運用となります。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">対象屋根材</th> <th colspan="2">グランネクスト、カラーベスト全商品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">新規追加下地材</td> <td style="width: 40%;">① 構造用合板 (JAS 適合品) 全層杉12mm (5プライ)</td> <td style="width: 40%;">② 構造用合板 (JAS 適合品) 全層杉12mm (4プライ)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  <p>5層品</p> </td> <td style="text-align: center;">  <p>4層品</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">適用条件</td> <td>適用建物</td> <td colspan="2">一般低層住宅(屋根高さ10m以下)</td> </tr> <tr> <td>建築構造</td> <td colspan="2">在来軸組構法・枠組壁工法</td> </tr> <tr> <td>垂木間隔</td> <td style="text-align: center;">455mm以下</td> <td style="text-align: center;">364mm以下</td> </tr> <tr> <td>合板施工仕様</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">標準施工</td> </tr> <tr> <td>屋根材施工法</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">標準施工</td> </tr> </tbody> </table> <p>※グラスサ 600 は上記適用条件で基準風速 40m/s 以下とします。</p>	適用建物	一般低層住宅(屋根高さ 10m 以下)	適用屋根材	グランネクスト、カラーベスト	対象屋根材	グランネクスト、カラーベスト全商品		新規追加下地材	① 構造用合板 (JAS 適合品) 全層杉12mm (5プライ)	② 構造用合板 (JAS 適合品) 全層杉12mm (4プライ)	 <p>5層品</p>	 <p>4層品</p>	適用条件	適用建物	一般低層住宅(屋根高さ10m以下)		建築構造	在来軸組構法・枠組壁工法		垂木間隔	455mm以下	364mm以下	合板施工仕様	標準施工		屋根材施工法	標準施工	
適用建物	一般低層住宅(屋根高さ 10m 以下)																												
適用屋根材	グランネクスト、カラーベスト																												
対象屋根材	グランネクスト、カラーベスト全商品																												
新規追加下地材	① 構造用合板 (JAS 適合品) 全層杉12mm (5プライ)	② 構造用合板 (JAS 適合品) 全層杉12mm (4プライ)																											
	 <p>5層品</p>	 <p>4層品</p>																											
適用条件	適用建物	一般低層住宅(屋根高さ10m以下)																											
	建築構造	在来軸組構法・枠組壁工法																											
	垂木間隔	455mm以下	364mm以下																										
	合板施工仕様	標準施工																											
	屋根材施工法	標準施工																											
販売助成物	<p>屋根材総合カタログ2022 価格改定版 (2022年7月発行予定)</p> <p>グランネクスト・カラーベスト設計施工マニュアル2022 第2版 (2022年秋頃予定)</p>																												